



※ アルミ部材表面処理は、アルマイトシルバーとする。

アウターケーシングは、壁、天井下地等にこまめに緊結する。  
アウターケーシングの標準長さは10mとする。  
アウターケーシングの曲がりは、半径300r以上且つ、3箇所以内とする。  
オペレーターまで距離が有る時は、薄鋼電線管(19φ;CD管は不可)で配管する。(別途工事)

|       |           |                             |
|-------|-----------|-----------------------------|
| 規格外仕様 | 図番<br>0/0 | ・樹脂カバー付き<br>・水抜穴部：内部側パツフル付き |
|-------|-----------|-----------------------------|

|      |    |                                 |         |         |           |           |                   |
|------|----|---------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------------|
| 工事名称 | 図名 | 片側開閉式 ライトスモークハッチ<br>平面図・枠伏図・断面図 | SHG-130 | 取付場所・数量 | 作図<br>年月日 | 受領<br>年月日 | 三菱ケミカルインフラテック株式会社 |
|      | 縮尺 | 1/20 1/10                       |         |         |           |           |                   |