



※ アルミ部材表面処理は、アルマイトシルバーとする。

アウターケーシングは、壁、天井下地等にこまめに緊結する。
アウターケーシングの標準長さは10mとする。
アウターケーシングの曲がりは、半径300r以上且つ、3箇所以内とする。
オペレーターまで距離が有る時は、薄鋼電線管 (19φ; CD管は不可) で配管する。
(別途工事)

規格外仕様	図番 0/0	・樹脂カバー付き ・水抜穴部：内部側パツフル付き
-------	-----------	-----------------------------

工事名称	片側開閉式 ライトスモークハッチ 平面図・枠伏図・断面図	SHG-130	取付場所・数量	作図 訂正・備考 △	受領	年月日	三菱ケミカルインフラテック株式会社
縮尺	1/20 1/10	製図 設計 検図	・耐火仕様 ・断熱複層ガラス	△ △ △			図面番号 枚