



※ アルミ部材表面処理は、アルマイトシルバーとする。

アウターケーシングは、壁、天井下地等にこまめに緊結する。
アウターケーシングの標準長さは10mとする。
アウターケーシングの曲がりは、半径300r以上且つ、3箇所以内とする。
オペレーターまで距離が有る時は、薄鋼電線管(19φ;CD管は不可)で配管する。
(別途工事)

| | | |
|-------|-----------|---------------------------|
| 規格外仕様 | 図番 0/0 | 樹脂カバー付き 水抜穴部：内部側パツフル付き |
|-------|-----------|---------------------------|

| | | | | | | |
|------|---------------------------------------|----------------|---------|----------------------|-----------|-------------------|
| 工事名称 | 図名 片側開閉式 ライトスモークハッチ 平面図・枠伏図・断面図 | SHG-90 | 取付場所・数量 | 作図 年月日 | 受領 年月日 | 三菱ケミカルインフラテック株式会社 |
| | 縮尺 1/10 | 製図 設計 検図 | 耐火仕様 | 訂正・備考 △ △ △ | | 図面番号 枚 |